

Wyjaśnienie do przedmiotu zamówienia znak GK.7021.20.1.2020

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi przedmiotu zamówienia wyjaśniam:

Część I

Przewidziane do oczyszczenia separatory są to separatory substancji ropopochodnych – wysokosprawne separatory lamelowe ESL-typoszereg firmy Ecol-Unicon, zamontowane w zbiornikach o średnicy Dw-3 000mm.

W ramach czyszczenia należy:

1. Całkowicie usunąć substancję ropopochodną oraz wodę z separatora przy użyciu wozu asenizacyjnego
2. Wyjęcie sekcji lamelowych, ich oczyszczenie (przepłukanie czystą wodą pod ciśnieniem) i ewentualna wymiana uszkodzonych
3. Usunięcie piasku i szlamu z części osadowej
4. Oczyszczenie i kontrola wnętrza separatora
5. Montaż sekcji lamelowych
6. Napełnienie separatora czystą wodą
7. Sprawdzenie ilości osadu zgromadzonego w osadniku przed separatorem i ewentualne jego usunięcie


Zagospodarowanie osadu i substancji ropopochodnych należy do wykonawcy.

Charakterystyka poduszki sorbentowej:

1. Typ Pko 800
2. D – 800mm
3. G – 100mm

Część II

Kolektor deszczowy przewidziany do oczyszczenia jest w ok. 80% zamulony na kanale znajdują się 12 studzienek kanalizacyjnych o średnicy 1000mm.

Zastępca Burmistrza

Lidja Sosnowska