ODCINKI SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ KS200 WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI DO GRANIC POSESJI - ŁĄSK-WOLA ŁĄSKA - OSTRÓW
PROFILE PODŁUŻNE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ - ARKUSZ 7.1
SKALA 1:100/100

PRZYKRYCIE CODZIENNA PRZEPUSTOWA MUSI BYĆ W NAZIEMNE TERENIE
ZADANIA PUNKTÓW WIĄZAŁ DO OŚLEBODZKIEJ PRZEMIANOWA GRUNTU
NA DANYM TERENIE
PRZY ZASZŁOŚCI DO KABLI ENERGETYCZNYCH TELEKOMUNIKACYJNYCH
ORAZ DO GAZOCIĄGÓW - PRACE ZEMNE PRZEMIANOWAĆ RĘCZNIE
ZE SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚCIĄ
NA KABLE ENERGETYCZNE I TELEKOMUNIKACYJNE NIE DOTYCZ DWUDZIELNE
RURY OCHRONNE
PRZED WYKONANIEM PRZYŁĄCZA
WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ I PORÓWNAĆ DO RZĘDNE
NIE WYLICZAĆ SIĘ WYŁĄCZNIE W TERENIE MIEJSCA PRZEPUSTÓW O
NTÓRYCH BRAK WYMIARÓW LUB ZAŁĄCZONYCH DO DOKUMENTACJI
LUB NIEZGODNOŚCI MIĘDZY RZĘDNĄ A WYSOKOŚCIĄ
ŁĄSTAWA PRAWO GÓRNICZE I HARTOWNICZE DZ.U. 2019 0
POZ. 163 2 POZ. ZMIANAMI

TEREN ISTNIEJĄCY

DZIAŁKI DROGOWE Nr 9, 377

DZIAŁKI DROGOWE Nr 9, 377

DZIAŁKI DROGOWE Nr 9, 377

DZIAŁKI DROGOWE Nr 9, 377

PRZYŁĄCZE DO DZIAŁKI NR 2516

PRZYŁĄCZE DO DZIAŁKI NR 2310

PRZYŁĄCZE DO DZIAŁKI NR 2307

PRZYŁĄCZE DO DZIAŁKI NR 377

DN160PVC-U,kl."S" L=6.95m

DN160PVC-U,kl."S" L=6.95m

DN160PVC-U,kl."S" L=6.95m

DN200PVC-U,kl."S" L=145.95m

PRZEPUST DROGOWY Ø 600 L=12.00m n.p.m.