

Łask 19.04.2016r.

WARUNKI TECHNICZNE NR 33/2016

Podłączenia do sieci wodociągowo – kanalizacyjnej Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łasku

Wnioskodawca - Gmina Łask, 98 – 100 Łask ul. Warszawska 14

Rodzaj przyłączenia: Sieć wodociągowo - kanalizacyjna

Obiekt: Budowa odcinka sieci wodociągowej PCV DN 110 w miejscowości Łask, Wola Łaska, Ostrów

- 1) Zaprojektować odcinek sieci wodociągowej z rur **PCV Ø 110** w drogach Gminy Łask oraz działkach dróg prywatnych w uzgodnieniu z właścicielami dróg jw.
- 2) Ciśnienie w miejscu włączenia wynosi ok. **0,30 MPa**.
- 3) Włączenia dokonać w istniejące sieci wodociągowe PCV DN 200 i 110
- 4) Na odcinku nowo projektowanych sieci wodociągowych z rur PCV 110 zaprojektować zasuwy odcinające Ø 110 z miękkim uszczelnieniem trzpienia
- 5) Na projektowanych odcinkach sieci wodociągowych zaprojektować hydranty DN 80 wraz z armaturą odcinającą

II. Sieć kanalizacyjna:

- 1) Zaprojektować odcinki sieci kanalizacji sanitarnej nowy kolektor **DN 200 z rur PVC SN 8** w drogach Gminy Łask oraz działkach dróg prywatnych w uzgodnieniu z właścicielami dróg jw.
- 2) Na projektowanych kolektorach jw. zaprojektować studnie betonowe DN 1000 z wkładką z tworzywa sztucznego oraz PVC DN 400.
- 3) Zaprojektować przykanaliki do działek ujętych w rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej

III. Włączenie do sieci głównej wykonać pod nadzorem pracowników MPWiK Sp. z o.o. w Łasku.

IV. Projekt lub szkic techniczny należy uzgodnić w zakresie rozwiązań technicznych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Łasku ul. Tylna 9.

V. Po zakończeniu prac montażowych, przed zasypaniem, dokonać odbioru technicznego oraz inwentaryzacji geodezyjnej. Dostarczyć 1 egz. inwentaryzacji do MPWiK Spółka z o.o. w Łasku i zawrzeć umowę na dostarczanie wody / odbiór ścieków.
Niniejsze warunki zasilania ważne są dwa lata od chwili wydania.

VI. UWAGI: MPWiK Sp. z o.o. w Łasku zapewnia dostawę wody oraz odbiór ścieków po spełnieniu w/w warunków.

Zastępca Kierownika
Działu Technicznego
Obsługi Klienta i Eksploatacji
.....Marek Kubiński.....