

Nr obwodu	–	–	–	–	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				13		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	–
Charakterystyka obwodu	Zasilanie z tablicy głównej istniejącej	Pomiar energii elektrycznej	Ochrona przeciwporażeniowa	Sygnalizacja napięcia	Oświetlenie ogólne	Oświetlenie ogólne	Oświetlenie ogólne	Oświetlenie ogólne	Oświetlenie ogólne	Oświetlenie ogólne	Oświetlenie ogólne	Oświetlenie ogólne	Rezerwa	Oświetlenie ewakuacyjne	Oświetlenie ewakuacyjne	Oświetlenie ogólne	Załączanie oświetlenia	Oświetlenie ogólne	Załączanie oświetlenia	Oświetlenie ogólne	Załączanie oświetlenia	Oświetlenie ogólne	Wentylatory wyciągowe kanałowe	Wentylatory wyciągowe kanałowe	Nadajnik sygnału WiFi	Gniazda wtykowe porządkowe	Gniazda wtykowe porządkowe	Gniazda wtykowe porządkowe	Gniazda wtykowe biurowe	Gniazda wtykowe biurowe	Gniazda wtykowe biurowe	Gniazda wtykowe biurowe	Gniazda wtykowe biurowe	Gniazda wtykowe biurowe	Gniazda wtykowe biurowe	Gniazda wtykowe biurowe	Gniazda wtykowe biurowe	Gniazda wtykowe biurowe	Gniazda wtykowe biurowe	Gniazda wtykowe socjalne	Gniazda wtykowe socjalne	Gniazda wtykowe sanitarne	Gniazda wtykowe sanitarne	Rezerwa	Tablica teleinformatyczna SK	Platworma transportowa dla niepełnosprawnych	Tablica obwodowa TB1 Po = 8,0 kW, Jo = 15 A	Rezerwa miejsca 20%	–

UWAGI

1. Elementy tablicy montować w obudowie wnękowej metalowej o stopniu ochrony IP–42.
2. W tablicy przewidzieć rezerwę miejsca 20% dla ewentualnej rozbudowy.
3. Wymiary wnęki ustalić na etapie wykonawstwa po dokonaniu wyboru producenta i dostawcy tablicy.

230/400V TN-S

TB

Pi = 110,0 kW
Po = 52,0 kW
Jo = 88 A

PROJEKT BUDOWLANY

NR ZMIANY	TREŚĆ ZMIANY	DATA/PODPIS

AUTOR PROJEKTU

Przedsiębiorstwo Projektowo - Wykonawcze
91-425 ŁÓDŹ
ul. Północna 36a
tel/fax: (0-42) 633-27-38,630-02-21
e-mail: arconbud@arconbud.com.pl
http://www.arconbud.com.pl
ARCON BUD

ZLECENIODAWCA

GMINA ŁASK
98-100 Łask, ul. Warszawska 14

PROJEKT

Projekt budowlany architektoniczno-konstrukcyjny remontu pomieszczeń administracyjno-biurowych w Zespole budynków w Łasku przy ul. Batorego 31 dla potrzeb Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

ADRES OBIEKTU

98-100 Łask, ul. Batorego 31, dz. nr ewid. 12/4, obręb 15

TOM

2.1. Projekt budowlany remontu wewnętrznych instalacji elektrycznych budynku

PROJEKTOWAŁ	UPRAWNIENIA	SPECJALNOŚĆ	PODPIS
mgr inż. Włodzimierz Tadeusiak	GP.II-8346-28/78	Instalacyjno-inżynieryjna - instalacje elektryczne	
SPRAWDZIŁ	UPRAWNIENIA	SPECJALNOŚĆ	PODPIS
inż. Jerzy Jagas	242/89/Wł.	Instalacyjno-inżynieryjna - instalacje elektryczne	

NAZWA RYSUNKU — SKALA

Schemat ideowy instalacji elektrycznych - tablica TB — ---

FAZA PROJEKTU	DATA
PROJEKT BUDOWLANY	03.2019 R.

ZLECENIE	TOM	BRANŻA	NR RYSUNKU	REWIZJA
1/P/02/2019	2.1	E	2.1-06	